

威立雅 pp 滤芯精度 $5\mu m$ 40 寸 PP 喷熔滤芯 PX05-40 尺寸规格：长度约为 1016mm，通径范围为 30MM，滤芯外径通常约为 63mm，滤芯内径通常约为 29mm。

一、超滤反渗透膜设备保安过滤器 PP 喷熔滤芯维护保养：

- **日常监控：**运行中需监控压差表、温度计及流量计数据，正常运行压力应 $\leq 0.5\text{MPa}$ 。当压差超过 0.05MPa （粗滤）或 0.07MPa （精密滤芯）时，需考虑更换滤芯。若出现温度异常（如 $>66^{\circ}\text{C}$ ）也需及时排查处理。
- **清洗要求：**使用无菌水或指定清洁剂清洗滤芯，禁止反向冲洗（除非设备支持反洗功能）。长期停用时需将滤芯浸泡于灭菌溶液中，重启前彻底冲洗残留药剂。若需蒸汽灭菌，压力需 $\leq 0.1\text{MPa}$ ，且压差 $\leq 0.015\text{MPa}$ ，灭菌前需排尽冷凝水，湿态滤芯需用压缩空气排干内部液体。

二、威立雅 pp 滤芯精度 $5\mu m$ 40 寸 PP 喷熔滤芯 PX05-40 更换周期：滤芯更换周期受水质影响较大，一般情况下为 3-6 个月。若进水水质较差，泥沙、颗粒物等含量高，更换周期会缩短。也可根据压差来判断，当滤芯进出口压差达到 $0.1-0.15\text{MPa}$ 时，需及时更换。

三、威立雅 pp 滤芯精度 $5\mu m$ 40 寸 PP 喷熔滤芯 PX05-40 注意事项：

- **安装方向：**安装时需确认流体方向与过滤器标识一致，滤芯插入方向为“外进内出”。
- **密封要求：**过滤器与管道连接处需严格密封，新滤芯安装需确保上下垫片完整，弹簧与压板孔位对齐，避免密封失效。更换前需关闭进出口阀门，开启旁通阀隔离系统，排空内部液体后再拆卸端盖。
- **禁止反向加压：**防止滤芯因冲击压力损坏。

- **材质匹配：**若过滤腐蚀性介质需选用 316L 不锈钢或耐酸碱材质的滤芯及壳体。

四、威立雅 pp 滤芯精度 $5\mu m$ 40 寸 PP 喷熔滤芯 PX05-40 使用寿命：在符合工况要求和正确维护的前提下，其使用寿命通常与更换周期一致，为 3-6 个月左右。若水质较好、维护得当，使用寿命可能会延长；反之，若水质差且维护不当，可能短于 3 个月就需更换。

五、威立雅 pp 滤芯精度 $5\mu m$ 40 寸 PP 喷熔滤芯 PX05-40 供应商价格、批发、技术支持的服务渠道

深圳市禹安环境科技有限公司（广东深圳）是威立雅 pp 滤芯精度 $5\mu m$ 40 寸 PP 喷熔滤芯 PX05-40 经销商，提供现货供应和技术支持服务

核心业务威立雅 pp 滤芯精度 $5\mu m$ 40 寸 PP 喷熔滤芯 PX05-40 现货供应、工业超滤设备工艺设计及系统集成，尤其工业纯水净化，废水处理，中水回用设备系统。



保安过滤器/滤芯/滤袋
Security filter housing/filter element/filter bag
Polypropylene PP cotton melt blown
聚丙烯PP棉熔喷
大流量折叠式
High flow folding
consumables
20"PP/30"PP/40"PP
other dimensions
Water purification membrane consumables
MBR-MF-UF-RO-NF